CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ROUFFIGNAC SAINT-CERNIN D (mairie@rouffignac-perigordnoir.fr)

Délégation Départementale
de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC

Prélèvement	**00136861**	**Commune**	**ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC**
Unité de gestion	0134 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC	**Prélevé le :**	**mardi 02 juin 2026 à 10h10**
Installation	UDI 000687 ROUFFIGNAC	**par :**	CÉDRIC ALLEMANDOU
Point de surveillance	0000000901 BOURG	**Type visite :**	DD
Localisation exact	Restaurant scolaire, robinet plonge	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Température de l'eau	21,3 °C			
pH	7,3 unité pH			
Chlore libre	0,37 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,51 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type de l'analyse : AESU Code SISE de l'analyse : 00138826 Référence laboratoire : 260602023559011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	39 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	22,2 °f			
Titre hydrotimétrique	24,5 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	12 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	492 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	5,2 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,34 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	17 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,4 mg(C)/L		2	

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00136861) Périgueux le 8 juin 2026

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur de la Délégation départementale de la Dordogne,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Jean François VAUDOISOT

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **