# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Direction Santé Environnement et politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Dordogne

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ROUFFIGNAC SAINT-CERNIN D (mairie@rouffignac-perigordnoir.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

## Unité de Gestion : ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | **00139402** | **Commune** | **ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC** |
| **Unité de gestion** | 0134 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC | **Prélevé le :** | **vendredi 02 octobre 2026 à 09h20** |
| **Installation** | UDI 000687 ROUFFIGNAC | **par :** | AGENT LDAR |
| **Point de surveillance** | 0000000901 BOURG | **Type visite :** | DD |
| **Localisation exact** | Robinet toilette mairie | **Type d'eau :** | Eau distribuée désinfectée |

| Mesures de terrain | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | |
| Température de l'eau | 23,7 °C | | 25 | |
| pH | 7,5 unité pH | | de 6,5 à 9 | |
| Chlore libre | 0,47 mg(Cl2)/L | | | |
| Chlore total | 0,52 mg(Cl2)/L | | | |

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401*

Type de l'analyse : SOCLE A LABO RESSOURCE SUPERFICIELLE - (AESU) Code SISE analyse : 00141367 Référence laboratoire : 261001041087011

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 UFC/mL | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 UFC/mL | | | |
| Bactéries coliformes | 0 UFC/(100mL) | | 0 | |
| Bact. et spores sulfito-rédu. | 0 UFC/(100mL) | | 0 | |
| Entérocoques | 0 UFC/(100mL) | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 UFC/(100mL) | 0 | | |
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | |
| Coloration | <2,5 mg(Pt)/L | | 15 | |
| Turbidité néphélométrique | <0,5 NFU | | 2 | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 22,1 °f | | | |
| Titre hydrotimétrique | 24,2 °f | | | |
| **MINERALISATION** | | | | |
| Chlorures | 12 mg/L | | 250 | |
| Conductivité à 25°C | 470 µS/cm | | de 200 à 1100 | |
| Sulfates | 5,8 mg/L | | 250 | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | | 0,1 | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,16 mg/L | 1 | | |
| Nitrates (en NO3) | 8,2 mg/L | 50 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | 0,5 | | |
| **OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES** | | | | |
| Carbone organique total | <0,3 mg(C)/L | | 2 | |

## CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00139402)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.



** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **

Périgueux  le 12 octobre 2026

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Jean-François VAUDOISOT

ARS NA - DSEUSS Unité Dordogne - Cité administrative - 18 Rue 26ème Régiment d'Infanterie, 24000 Périgueux  - Tél : 09 69 37 00 33 - Mail : ars-dd24-eaux@ars.sante.fr

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****