CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ROUFFIGNAC SAINT-CERNIN D (mairie@rouffignac-perigordnoir.fr)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementale de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC

Prélèvement	**00136451**	**Commune**	**ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC**
Unité de gestion	0134 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC	**Prélevé le :**	**mardi 05 mai 2026 à 10h55**
Installation	CAP 000631 FONT CRU	**par :**	FAYE CELINE
Point de surveillance	0000000845 EXHAURE FONT CRU	**Type visite :**	RP
Localisation exact	Exhaure	**Type d'eau :**	Eau brute souterraine

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Température de l'eau	12,4 °C			
pH	7,1 unité pH			
Oxygène dissous % Saturation	92 %			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type de l'analyse : NAP Code SISE de l'analyse : 00138416 Référence laboratoire : 260504019442011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Entérocoques	>80 UFC/(100ml	10000		
Escherichia coli /100ml - MF	74 UFC/(100mL)	20000		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU			
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	497 µS/cm			
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Nitrates (en NO3)	20 mg/L	100		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,3 mg(C)/L	10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...				
Alachlore	<0,06 µg/L	2		
Diméthénamide	<0,02 µg/L	2		
Métazachlore	<0,02 µg/L	2		
Métolachlore	<0,02 µg/L	2		
Napropamide	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES				
2,4-D	<0,02 µg/L	2		
2,4-MCPA	<0,02 µg/L	2		
2,4-MCPB	<0,02 µg/L	2		
Mécoprop	<0,02 µg/L	2		
Triclopyr	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES DIVERS				
Bentazone	<0,02 µg/L	2		
Diméthomorphe	<0,02 µg/L	2		
Glufosinate	<0,03 µg/L	2		
Glyphosate	<0,03 µg/L	2		
Métalaxyle	<0,02 µg/L	2		
Norflurazon	<0,02 µg/L	2		
Total des pesticides analysés	<SEUIL µg/L	5		

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES SULFONYLUREES				
Nicosulfuron	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES TRIAZINES				
Atrazine	<0,02 µg/L	2		
Simazine	<0,02 µg/L	2		
Terbuméton	<0,02 µg/L	2		
Terbuthylazin	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES TRIAZOLES				
Tébuconazole	<0,02 µg/L	2		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES				
Chlortoluron	<0,02 µg/L	2		
Diuron	<0,02 µg/L	2		
Ethidimuron	<0,02 µg/L	2		
Linuron	<0,02 µg/L	2		
Métobromuron	<0,02 µg/L	2		
MÉTABOLITES PERTINENTS				
2,6 Dichlorobenzamide	<0,01 µg/L	2		
Atrazine-2-hydroxy	<0,02 µg/L	2		
Atrazine-déisopropyl	<0,02 µg/L	2		
Atrazine déséthyl	<0,02 µg/L	2		
Chlorothalonil R417888	<0,02 µg/L	2		
Hydroxyterbuthylazine	<0,02 µg/L	2		
OXA alachlore	<0,02 µg/L	2		
Terbuméton-désethyl	<0,02 µg/L	2		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE				
Desmethylnorflurazon	<0,02 µg/L	2		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS				
AMPA	<0,03 µg/L			
Chlorothalonil R471811	<0,05 µg/L			
ESA acetochlore	<0,02 µg/L			
ESA alachlore	<0,02 µg/L			
ESA metazachlore	<0,02 µg/L			
ESA metolachlore	0,10 µg/L			
Metolachlor NOA 413173	0,02 µg/L			
OXA acetochlore	<0,02 µg/L			
OXA metazachlore	<0,02 µg/L			
OXA metolachlore	<0,02 µg/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00136451)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 1 juin 2026
Pour le Directeur de la Délégation
départementale de la Dordogne,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Jean François VAUDOISOT